



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
620075, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 8а
Тел. 217-44-09, 371-10-08, факс: 8(343) 371-65-53, gu-mchs@mail.ru

Отделение надзорной деятельности Слободо – Туринского муниципального района
623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30а
Тел. 2-22-29, 2-11-26, факс: 8(34361) 2-22-49, sloboda-ogpn@mail.ru

Предписание № 29/1/6
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
«Решениковский детский сад «Солнышко»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

Ахмидулина Флюра Шальмагаметовна

имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности Слободо – Туринского муниципального района Главного управления МЧС России по Свердловской области (главного государственного инспектора Слободо – Туринского района по пожарному надзору) Кайгородовой Нины Ивановны № 29 от "13" июня 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с 11 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин «17» июня 2013 г. с 10 ч. 00 мин по 17 ч. 00 мин «18» июня 2013 г. проведена проверка и.о. начальника отделения надзорной деятельности Слободо – Туринского муниципального района ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Кайгородовой Н.И.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Решениковский детский сад «Солнышко»

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: Слободо – Туринский район, д. Решетникова, ул. Школьная, 29

совместно с заведующей Ахмидулиной Ф.Ш.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружные пожарные лестницы содержится не в исправном состоянии, не проводятся эксплуатационные испытания пожарных всех трех лестниц.	ППР в РФ п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний	01.09.2013 г.	
2.	Ширина сплошных проступей ступеней всех трех наружных открытых лестниц эвакуационных выходов (лестниц 3-го типа) со	СП 1.13130.2009 г. п. 5.2.16.	01.09.2013 г.	

	второго этажа здания детского сада менее 0,2 м.			
3.	Высота ступеней всех трех лестниц 3-го типа более 22см.	СП 1.13130.2009 г. 4.4.2.	01.09.2013 г.	
4.	Выход на площадку всех трех лестниц 3-го типа ниже уровня эвакуационного выхода.	СП 1.13130.2009 г. п. 4.4.2.	01.09.2013 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2013г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНД Слободо – Туринского
муниципального района
ГУ МЧС России по Свердловской области
капитан внутренней службы
Кайгородова Нина Ивановна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Кай
(подпись)

« 18 » июня 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

Ахмидулина
(подпись)

Заведующая МКДОУ «Решетниковского детского
сада «Солнышко»
Ахмидулиной Ф.Ш.
(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » июня 2013 г.

Телефоны доверия:

- Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99
- Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99
- ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99
- ОНД Слободо – Туринского муниципального района 2-22-49