



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
620075, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 8а  
Тел. 217-44-09, 371-10-08, факс: 8(343) 371-65-53, gu-mchs@mail.ru

Отделение надзорной деятельности Слободо – Туринского муниципального района  
623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30а  
Тел. 2-22-29, 2-11-26, факс: 8(34361) 2-22-49, sloboda-ogpn@mail.ru

Предписание № 29/1/6  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  
«Решениковский детский сад «Солнышко»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

Ахмидулина Флюра Шальмагаметовна

имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности Слободо – Туринского муниципального района Главного управления МЧС России по Свердловской области (главного государственного инспектора Слободо – Туринского района по пожарному надзору) Кайгородовой Нины Ивановны № 29 от "13" июня 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с 11 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин «17» июня 2013 г. с 10 ч. 00 мин по 17 ч. 00 мин «18» июня 2013 г. проведена проверка и.о. начальника отделения надзорной деятельности Слободо – Туринского муниципального района ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Кайгородовой Н.И.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Решениковский детский сад «Солнышко»

проведившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: Слободо – Туринский район, д. Решетникова, ул. Школьная, 29

совместно с заведующей Ахмидулиной Ф.Ш.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружные пожарные лестницы содержится не в исправном состоянии, не проводятся эксплуатационные испытания пожарных всех трех лестниц.	ППР в РФ п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний	01.09.2013 г.	
2.	Ширина сплошных проступей ступеней всех трех наружных открытых лестниц эвакуационных выходов (лестниц 3-го типа) со	СП 1.13130.2009 г. п. 5.2.16.	01.09.2013 г.	